

Goworowo, dn. 2019.07.02

Urząd Gminy Goworowo

Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania 271.2.2019 Nazwa zamówienia publicznego: „**Dostawa kruszyw na bieżące potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie**”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytanie Wykonawcy, dotyczące przedmiotowego postępowania:

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający w niniejszym przetargu dopuszcza kruszywo wapienne.

Odp. W ramach niniejszego zamówienia będzie realizowana modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w msc. Ponikiew Duża i Jemieliste gm. Goworowo, dofinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Z uwagi na określenie we wnioskach o dofinansowanie wykonania robót z kruszywa łamanego (kliniec) frakcji 0/31,5 mm nie ma możliwości zastosowania innego kruszywa.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Goworowie
[Podpis]
inż. Ryszard Mikulski