

## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757)
- § 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 345/OsM z poboru próbek wody dokonanego w dniu 06.08.2024 r. przez pracowników PSSE w Ostrowi Mazowieckiej z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Wąsewo:

- Brzezienko 36 (kran w kuchni)

- Wąsewo ul. Szkolna 1 (kran w kuchni)


oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.1635.2024, HKL.9052.1636.2024 z dnia 08.08.2024 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej  
stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**  
z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Wąsewo  
zarządzanego przez Gminę Wąsewo

**Warunkiem przydatności wody do spożycia jest jej uprzednie gotowanie przez minimum 2 minuty.  
Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych surowo owoców i warzyw.**

### Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Wąsewo stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W próbkach: HKL.9052.1635.2024, HKL.9052.1636.2024 stwierdzono pojedyncze bakterie grupy coli przy jednoczesnym braku obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów stwierdzono jak powyżej.

p.o. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Ostrowi Mazowieckiej  
  
Renata Malec

### Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13; 07-311 Wąsewo
2. Urząd Gminy Goworowo ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo

### Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka
2. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce pl. gen. Józefa Bema 5, 07-410 Ostrołęka
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Składowa 8A, 07-411 Ostrołęka
4. Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka
5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Sielska 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka
6. Aa

Sprawę prowadzi: Andrzej Kaczyński, tel. 296440680 w. 48