

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Goworowie**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) **Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania** do Specyfikacji Warunków Zamówienia do postępowania pod nazwą „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Goworowie**”:

Pytanie Nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego parametrów kraty mechanicznej. W Rozdziale III pkt 6 SWZ Zamawiający wskazał, że dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, o ile zachowują one te same lub lepsze standardy techniczne, technologiczne i jakościowe. Jednocześnie projekt techniczny (część sanitarna) opisuje szczegółowe rozwiązanie konstrukcyjne w postaci kraty z rusztem żebrowanym i brakiem elementów obrotowych w strumieniu ścieków, określając ją jako dedykowaną do skratek włóknistych i sznurowatych. Czy w związku z powyższym, mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji oraz dopuszczenie rozwiązań równoważnych, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie urządzenia o innej konstrukcji mechanicznej, tj. kraty taśmowo-hakowej lub sita pionowego bezwałowego, pod warunkiem, że: Urządzenie to zapewni taką samą lub wyższą skuteczność usuwania skratek włóknistych i sznurowatych w celu ochrony pomp przed awariami; Spełni wszystkie parametry wydajnościowe (dobowy napływ 240-260 m³/dobę) oraz techniczne (montaż w studni DN1500) określone w dokumentacji; Zapewni funkcjonalność sterowania i automatyzacji zgodnie z wymogami Zamawiającego; Nie wpłynie na zmianę rodzaju i zakresu projektowanych robót budowlanych? Wskazujemy, że zaproponowanie rozwiązań alternatywnych o charakterze taśmowo-hakowym lub sit pionowych stanowi technologiczną równoważność funkcjonalną, realizując cel inwestycji, jakim jest płynna eksploatacja instalacji oczyszczania.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający, na bazie swoich doświadczeń i problemów na przedmiotowym dopływie, określił oczekiwania względem modernizacji i rozwiązania kraty, jednocześnie nie określił technicznych aspektów m.in. wielkości żeber czy ich rozstawu oraz kąta nachylenia kraty (podano przykładowy, dobrany na bazie doświadczenia). Jednocześnie Zamawiający określił konieczność wykonania projektu wykonawczego, do zatwierdzenia przez Zamawiającego, przez Wykonawcę zadania. Sito pionowe oraz krata taśmowo-hakowa nie pozwolą na poprawę gospodarki ściekowej, a na bazie doświadczenia i rozwiązań Zamawiającego są rozwiązaniami wymagającym częstszej ingerencji obsługi oraz wykazują wyższą awaryjność. Uzupełniająco Zamawiający informuje, iż na przedmiotowej oczyszczalni brak jest stałej obsługi Zamawiającego (ZGK).


WÓJT GMINY
Piotr Kosiorek